UWAGA: PO WYKONANIU DOCIEPLENIA POKRYCIE DACHU ZOSTANIE UZUPEŁNIONE O DODATKOWĄ W. WĘ PAPY ASFALT. TERMOZGRZEW (WD ODDZ. PROJ. REMONTU BUD.)

W. WY ISTNIEJĄCE STROPODACHU VIDE PRZEKROJE – RYS. 5

* DOCIEPLENIE STROPODACHU: WEŁNĄ MINERALNĄ GRANULOWANĄ grub. 22 cm - WG OPISU

PARTIA OKAPU ELEW. PÓŁNOCN.

PARTIA NAD NADPROŻEM OKIEN ARTERII ELEW. PÓŁNOCN.

W-WĘ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO PODWINAĆ POD STYROPIAN OCIEPLENIA NA DŁUG. OK. 20 CM

WYMIENIĆ NA NOWE OPIERZENIA WIEŃCZĄCE OCIEPLANEJ ELEW. PÓŁNOCNEJ – Z BLACHY CYNK. TYTAN GRUB. 0,55 MM

OCIEPLENIE PASÓW POZIOMYCH ELEW.- grub. 15 cm Vide – rys. 5 (STYROPIAN (wg opisu)

WENTYLACJA PRZESTRZENI STROPODACHU – VIDE OPIS, PRZEKROJE I RZUT DACHU I

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - GRUB. 15 CM STYROPIAN (wg opisu)

OCIEPLENIE OŚCIEŻY WĘGARKÓW - GRUB. 2 CM STYROPIAN (wg opisu)

WZMOCNIENIE NAROŻNIKÓW OCIEPLENIA i na całym obwodzie otworów okien i drzwi balkonowych SYSTEMOWYM NAROŻNIKIEM WZMACNIAJ. (vide opis)

PIONY PRZY OKNACH, TJ STYK TYNKU MINERALNEGO ZE STOLARKĄ USZCZELNIĆ LISTWAMI ROZPRĘŻNYMI

ZAŁOŻYĆ NOWE PARAPETY Z BLACHY OCYNKOW. GRUB. 0,6 MM POWLEKANEJ W KOLORZE BIAŁYM

KLOCKI DREWNIANE 10/10/13 CM DO MOCOWANIA PARAPETÓW J.W. IMPREGNOWANE PRZECIWWILGOCIOWO (wklejane w styropian przy pomocy pianki poliuretan. montaż

PO USUNIĘCIU OKAPNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH USZCZELNIĆ PIANĄ POLIURETAN. MONTAŻOWĄ PRZESTRZEŃ POD DOLNYM PASEM OŚCIEŻNICY OKNA

WYKONAĆ NOWE OPIERZENIA WYSUNIĘTYCH PASÓW ELEWACJI – blacha cynk. tytan. grub. 0,55 mm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (Z CEGŁY WG OPISU) (Uwaga: dopasować rodzaj kołków montażowych I)

MASA KLEJĄCA - WG WYBRANEGO SYSTEMU (na obrzeżach płyt I placki - min. 40% pow. płyty klejonej)

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - GRUB. 15 CM STYROPIAN (wg opisu)

OCIEPLENIE PASA POZIOMEGO ELEW. – grub. 15 cm Vide rys. 5 (wełną mineralna twardą wg opisu)

WARSTWA ZBROJĄCA - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO WTOPIONA W MASĘ DO ZBROJENIA ZATARTA NA GŁADKO (wg opisu!)

ZEWNĘTRZNA WARSTWA WYKOŃCZENIOWA Z TYNKU MINERALNEGO „BARANEK" O UZIARNIENIU 2,0 MM (MALOWANEGO FARBĄ SILIKONOWĄ WG OPISU)

WZMOCNIENIE NAROŻNIKÓW OCIEPLENIA j.w. SYSTEMOWYM NAROŻNIKIEM WZMACNIAJ. (vide opis)

DRUGĄ W-WĘ SIATKI Z WŁOKNA SZKLANEGO WYŁOŻYĆ NA OŚCIEŻA OKIEN

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - GRUB. 15 CM STYROPIAN (wg opisu)

OCIEPLENIE PASA PIONOWEGO ELEW.- grub. 15 cm Vide rys. 2 i 3 (wełną mineralna twardą wg opisu)

FRAGM. PRZEKROJU PION. B-B cofniętej partii elew. północnej) vide rys. 5 SKALA 1:10

FRAGM. PRZEKROJU PIONOWEGO A-A (vide rys. 5) SKALA 1:10

FRAGM. RZUTU COFNIĘTEJ PARTII ELEW. PÓŁNOCN. SKALA 1:10

FRAGM. RZUTU ELEW. PÓŁN. Z PIONOWYM PASEM PRZY GALERII KOMUNIKACYJNEJ W POZ. 1, 2 i 3 P. SKALA 1:10

DETALE OCIEPLENIA
SKALA 1 : 10

Nazwa obiektu budowlanego:	TERMOMODERNIZACJA BUD.: **OCIEPLENIE BUD. MIESZKALNEGO WIELORODZ. POZNAŃ UL. POZNAŃSKA 29 - 33A**		
Tytuł rysunku:	**DETALE OCIEPLENIA** (elewacji północnej)		
Imię i nazwisko projektanta:.	mgr. inż. architekt Andrzej Chodnik	Data sporządz.	Podpis projektanta:
Nr uprawnień budowlanych:	Upr. proj. 192/85/Pw	09.2025	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzaj.:	mgr. inż. architekt Małgorzata Rybacka	Data sprawdz.	Podpis. projekt. sprawdzaj.
Nr uprawnień budowlanych:	Upr. proj. 272/85/Pw	09.2025	
Stadium opracowania:	**Projekt techniczny ocieplenia bud.**	Skala rys. **1 : 10**	Nr rysunku: **11**